

# Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

## Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 16-002533-PR03

(GAS-C01-0511-de-03)



Auftraggeber **KOWA Holzbearbeitung GmbH**  
Haselnußweg 1  
49424 Goldenstedt  
Deutschland

Produkt	einbruchhemmende Außentüre
	- HT 80 Edition VACANZA - HT 80 Edition CLASSICA - HT 80 Edition ELEGANZA - HT 80 Edition LINERA - HT 80 Edition HT 80 Line/Faktum - HT 80 Edition ENERGY
Bezeichnung	- HT 80 Edition FENNEN (Pur, Faktum, Effekt)
Außenmaß (B x H) (Rahmen) Material	1150 mm x 2975 mm und 1736 mm x 2374 mm Kiefer Rohdichte 550 kg/m <sup>3</sup> ; HT 80
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	einwärts, dreh
Verglasung	Klasse P4A nach DIN EN 356 autosafe 833 Typ4, autosafe 833 SP Typ4, autotronic 834 Typ4 und Multisafe 855GL-Typ11, Multitronic 881GL-Typ11 / Carl Fuhr GmbH & Co. KG
Beschläge	

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2021



RC 2 / RC 2 N\*)

\*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim

24.03.2022

 

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik

Simon Stür  
Prüfingenieur  
Sicherheitstechnik

### Grundlagen

DIN EN 1627 : 2021

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2021

DIN EN 1629 : 2021

DIN EN 1630 : 2021

Prüfbericht Nr.: 16-002533-PR01 vom 28.06.2017

Prüfbericht Nr.: 16-002533-PR02 vom 28.06.2017

Prüfbericht Nr.: 212 25773 vom 15.10.2002

Prüfbericht Nr.: 212 25774 vom 15.10.2002

Konstruktionsunterlagen  
Anlage 1, Seite 1 bis 39

Ersetzt Gutachtliche Stellungnahme 16-002533-PR03 (GAS-C01-0511-de-02) vom 04.07.2019.

### Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

### Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 47 Seiten

Deckblatt  
Typenliste  
Gutachtliche Stellungnahme  
1 Auftrag  
2 Grundlagen der Beurteilung  
3 Beurteilung  
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (39 Seiten)